Калинкин С.Ю., заместитель начальника ЦНППМ ПР АСОУ

Примерный план «директорского обхода» территории и здания образовательной организации

Элемент безопасности	Объект проверки	Нормативная база
Безопасность территории		
Общие требования к безопасности территории	Состояние пешеходного перехода, светофора, тротуара около школы, отсутствие незаконно припаркованного транспорта, опасных животных и др.	пп. 3 п. 7.2.18 и пп. 2 п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт РФ»; гл. 6, ст. 3.1.3, 4.5, КМОоАП
	Целостность и исправность ворот, калиток, запирающих устройств и домофонов на них	ст. 2.10 КМОоАП; Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; Постановление Правительства Московской области от 12.07.2016 № 530/24
	Работоспособность системы видеонаблюдения, в том числе видеокамер «Безопасный регион»	
	Наличие и работоспособность рамочного металлодетектора	
	Работоспособность системы экстренного оповещения (СОУЭ)	
	Исправность элементов освещения	глава 6.3 ПУЭ; ст. 6.10 КМОоАП; п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20
	Исправность ограждения (окрашено, не повреждено, не деформировано)	ст. 6.18. КМОоАП
	Отсутствие подтопления территории	Ст. 6.6. КМОоАП
	Отсутствие просадки люка/незакрытого люка	Ст. 6.8. КМОоАП
Дорожно-тропиночные сети	Отсутствие нарушений твердого покрытия проездов, пешеходных дорожек и площадок (трещин, неровностей, выбоин, провалов, осадки отдельных участков, разрушения покрытия)	п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20
	Проведена очистка от снега и наледи подходов к зданию, путей движения, дорожек, площадок зоны отдыха и игр	п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20
	Произведена обработка территории без использования химических реагентов (только для ДО)	п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20
	Проведена уборка от мусора, листвы	п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20
	Отсутствие разрушений/неправильной укладки тактильной плитки на территории учреждения	ГОСТ Р 52875-2018
МАФ	Ведение журнала осмотров (наличие достоверной информации)	п. 6.3 ГОСТ Р 52301-2013

	Отсутствие дефектов древесины (гниение, заусенцы, задиры, отщепы, сколы)	п. 4.3.5 ГОСТ Р 52169-2012
	Отсутствие неисправностей, наличие элементов оборудования	пп. 7.7, 7.11 ГОСТ Р 52301-2013
	Устойчивость и прочность конструкции	п. 4.3 ГОСТ Р 52169-2012
	Отсутствие качелей с жестким подвесом	п. 5.5 ГОСТ Р 52167-2012
	Отсутствие коррозии металлических элементов	п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013; п. 4.3.3 ГОСТ Р 52169-2012
	Отсутствие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками	пп. 4.3.7, 4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012
	Закрытые песочницы в отсутствие детей (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями) (только для ДО)	п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20
	Отсутствие выступающих элементов фундамента	п. 6.7 ГОСТ Р 52301-2013
Контейнерная площадка	Наличие твердого покрытия основания контейнерной площадки, отсутствует разрушение бетонного (асфальтового) покрытия	п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20
Спортивная площадка	Отсутствие повреждения покрытия (неровности и выбоины)	п. 7.8 ГОСТ Р 52301-2013; п. 7.8 ГОСТ Р 55679-2013; п. 4 ГОСТ Р 56199-2014
	Целостность/исправность ограждения спортивной площадки	приложение В ГОСТ Р 55679-2013
	Исправное оборудование	п. 7.7 Приложение В ГОСТ Р 52301-2013; п. 7.7 Приложение В ГОСТ Р 55679-2013
	Наличие сетки в удовлетворительном состоянии	ГОСТ Р 55679-2013 (Приложение В)
	Наличие окрашенных элементов оборудования	п. 7.8 ГОСТ Р 52301-2013; п. 4.3.3 ГОСТ Р 52169-2012; п. 7.8 ГОСТ Р 55679-2013
	Отсутствие дефектов элементов оборудования из древесины (заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.)	п. 4.3.5 ГОСТ Р 52169-2012; п. 4.3 ГОСТ Р 55677-2013
	Отсутствие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками	пп. 4.3.7, 4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012; п. 4.3 ГОСТ Р 55677-2013; п. 5.1 ГОСТ Р 56199-2014
	Отсутствие выступающих над поверхностью покрытия бетонных фундаментов конструкций, анкерных болтов, элементов с острыми углами	п. 4.3.33 ГОСТ Р 52169-2012; п. 4.11 ГОСТ Р 55677-2013
	Проведена уборка спортивной площадки	п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20
Групповые площадки, веранды	Проведение полной смены песка на игровых площадках в весенний период	п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20

Зеленые насаждения	Отсутствие ветвей деревьев в охранной зоне токонесущих проводов, закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов	
	Отсутствие больных и сухих ветвей деревьев	п. 4 ст. 6.16. КМОоАП
	Отсутствие аварийных и сухостойных деревьев и кустарников	п. 4 ст. 6.16. КМОоАП
	Отсутствие пней, оставшихся после вырубки деревьев	
Безопасность здания		
Входная группа, запасные выходы	Отсутствие трещин, отслоения, повреждения, вздутия облицовки или фактурного слоя	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие выбоин, трещин на ступенях и площадках	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Наличие ограждения крыльца более 0,8 м при подъеме на высоту от уровня тротуара свыше 0,45 м	п. 6.5 СП 118.13330.2012
	Отсутствие механических повреждений ограждения лестниц	п.п. 2.2, 2.10 ГОСТ 25772-83
Отмостка	Должна плотно примыкать к цоколю здания	п. 6.26 СП 82.13330.2016; приложение 7 ВСН 58-88
	Отсутствие просадки основания, глубоких трещин, провалов	СП 82.13330.2016
Оконные заполнения	Отсутствие трещин в стеклах и наличие остекления	п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20
	Наличие исправной фурнитуры	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие рассыхания и гниения деревянных элементов	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Наличие оконных отливов	п. 5.1.9 ГОСТ Р 52749-2007
	Надежность крепления отливов	п. 5.1.9 ГОСТ Р 52749-2007
	Наличие исправной подоконной доски	ВСН 58-88 (р)
Металлические оконные переплеты	Отсутствие массовой коррозии оконных коробок и переплетов	ВСН 53-86 (р)
	Отсутствие полного разрушения переплетов и коробок	ВСН 53-86 (р)
Фундамент	Отсутствие трещин, просадки фундамента	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
Колонны	Отсутствие искривления и отклонения от вертикали	ГОСТ 13015-2012
Лестницы	Отсутствие глубоких трещин, сколов, выбоин	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Ограждение соответствуют требованиям	п.п. 6.15, 6.16, 6.17 СП 118.13330.2012
Крыша	Отсутствие трещин, дыр, разрывов кровельного материала	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие вздутия рулонного материала	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие нарушения примыканий к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и т.д.) кровельного ковра	приложение 7 ВСН 58-88 (р); СП 17.13330.2017

	Надежность крепления парапетного железа, ограждения, металлических листов	СП 17.13330.2017
	Отсутствие пробоин металлической кровли (протечки) и повреждений стропильной системы	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие увлажнения деревянных конструкций (мауэрлата, стропильных ног, стропил, обрешетки)	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие повреждений деталей слуховых окон	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие мусора, мха и посторонних предметов на кровле	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Наличие ходовых досок и переходных мостиков	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
Чердачное помещение	Отсутствие следов увлажнения стен и основания подвала, подтопление, проникновения дождевых, талых, грунтовых вод	п. 9.3 СП 118.13330.2012
Подвал	Отсутствие сколов, трещин, механических повреждений покрытия, глубоких щелей	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
Напольное покрытие	Отсутствие вздутий и отставания материала в стыках (сварных)	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20; приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие плитки	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
Дверные заполнения	Наличие исправной фурнитуры	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие повреждений дверных полотен и коробок	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие трещин в стеклах и наличие остекления	приложение 6 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие растрескивания окрасочного слоя, потемнений и загрязнений	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; ВСН 58-88 (р)
Потолок, перекрытия	Отсутствие трещин в рустах	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие следов протечек, грибка, трещин штукатурного слоя	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие провисания подвесных потолков	п. 7.7.4 СП 71.13330.2017
	Отсутствие прогибов балок, ригелей, плит перекрытия	таблицы 26-32 ВСН 53-86 (р)
	Обнажение рабочей и конструкционной арматуры	п. 5.5.3 ГОСТ 13015-2012
	Отсутствие трещин, повреждений окрасочного и штукатурного слоя	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
Стены, перегородки, внутренняя отделка	Отсутствие выпадения и не плотного прилегания плиток облицовки	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	Отсутствие следов протечек, грибка	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
Спортивный зал	Соответствие оборудования требованиям безопасности	ГОСТ Р 56199-2014

Санузлы	Наличие мусорных ведер в каждой кабинке, держателей для туалетной бумаги, сидений на унитазы, мыла, электро- или бумажных полотенец, ведер для сбора мусора	п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20
	Наличие перегородок и дверей кабинок	п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Наличие плана эвакуации на каждом этаже здания	п. 5 ППР РФ
	Наличие указателя расположения наружного пожарного гидранта	п. 48 ППР РФ
Состояние, эксплуатация и обслуживание систем противопожарной защиты (СППЗ)	Исполнение пожарных шкафов из негорючих материалов	ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
	Наличие маркировки, порядкового номера и телефона пожарной охраны на наружной стороне дверок пожарного шкафа	п. 4.15 Норм пожарной безопасности НПБ 151-2000
	Наличие исправных знаков пожарной безопасности для обозначения путей эвакуации и выходов	п.п. 23, 36, 37 ППР РФ
Оборудование и содержание эвакуационных путей и выходов	Наличие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 16 (д) ППР РФ
	Оборудование дверей из поэтажных коридоров на лестничные клетки (из дошкольных групповых ячеек) притворами, уплотнителями и исправными механизмами для самозакрывания	п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 24 ППР РФ; п.п. 4.4.6, 4.4.11 СП 1.13130.2020
	Оборудование дверей эвакуационных выходов запорами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 6.18 СНиП 21-01-97; п.п. 26, 29 ППР РФ
	Наличие двух эвакуационных выходов из дошкольных групповых ячеек с одновременным пребыванием более 10 человек и помещений с возможностью одновременного пребывания более 50 чел.	п. 5.6 СП 118.13330.2012; п. 6.12 СНиП 21-01-97; п.п. 4.2.7, 5.1.3 СП 1.13130.2020
	Отсутствие загромождений путей эвакуации и эвакуационных выходов	п.п. 16 (ж), 27 (а, б, в) ППР РФ
	Не допускается применение горючих материалов для отделки стен, потолков и пола на путях эвакуации	п. 5 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020
	Отсутствие неисправных огнетушителей	п.п. 54, 400, 401, 403 ППР РФ
Противопожарное состояние здания	Размещение огнетушителей в соответствии с планом эвакуации	п. 60 ППР РФ
	Оборудование пожароопасных помещений противопожарными дверьми (за исключением помещений, в которых осуществляется хранение оборудования, материалов и др. предметов)	п.п. 5.2.6, 5.6.4, 7.5-7.7 СП 4.13130.2013; п. 8.4. СНиП 21-01-97

	Соблюдение правил по организации хранения горючих материалов и другого имущества (в том числе оборудованы противопожарными дверями помещения соответствующей категории, используемые для хранения оборудования, мебели и др. предметов)	п.п. 12, 16 (а, б, в, к, л) ППР РФ; п.п. 5.2.4 СП 4.13130.2013
	Соблюдение правил по организации хранения горючих материалов и другого имущества (в том числе оборудованы противопожарными дверями помещения соответствующей категории, используемые для хранения оборудования, мебели и др. предметов)	п.п. 12, 16 (а, б, в, к, л) ППР РФ; п.п. 5.2.4 СП 4.13130.2013
Электробезопасность		
Оборудование и содержание электро-щитовой	Наличие испытанного комплекта электрозащитных средств и СИЗ	п. 1.2.2 ПТЭЭП; п.1.4 приложения 8 ИПИСЗ
	Наличие на двери электрощитовой самозапирающегося замка, открываемого с внутренней стороны без ключа	п. 4.1.23 ПУЭ
	Наличие комплекта запасных плавких вставок	п. 2.2.16 ПТЭЭП
	Наличие надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей	п. 2.2.20 ПТЭЭП
	Наличие аварийного освещения	п. 2.12.2-2.12.4 ПТЭЭП
	Наличие маркировки светильников аварийного освещения	п. 2.12.3 ПТЭЭП
	Наличие знаков электробезопасности	п. 2.18 ИПИСЗ
	Эксплуатация светильников с защитными колпаками (рассеивателями), распределительных коробок с крышками	п. 35 ППР РФ; п.п. 2.1.26, 2.1.27 ПУЭ.
Электро-оборудование	Отсутствие открыто проложенной электропроводки без электротехнического короба	п. 7.1.37 ПУЭ
	Отсутствие неисправных розеток, выключателей и другого электрооборудования	п. 35 ППР РФ
	Отсутствие не демонтированного и неиспользуемого электрооборудования	п. 1.6.7 ПТЭЭП
	Отсутствие разрушенной, оплавленной изоляции проводов, кабелей	п. 35 ППР РФ
	Расположение штепсельных розеток и выключателей на высоте не ниже 1,8 м от пола в помещениях для пребывания детей	п.п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ
	Хранение использованных люминесцентных ламп в таре	п. 15 постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; п. 2.12.15 ПТЭЭП

	Эксплуатация светильников с защитными колпаками (рассеивателями), распределительных коробок с крышками	п. 35 ППР РФ
	Отсутствие незакрытых на запирающие устройства электрощитов	п. 2.2.4 ПТЭЭП
	Отсутствие незакрытых на запирающие устройства электрощитов	п. 2.2.4 ПТЭЭП
Инженерные системы		
Организационные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации инженерных систем	Наличие схемы в помещении элеваторного узла или теплового пункта	приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115; СП 347.1325800.2017
	Наличие температурного графика (абонента) теплоснабжающей организации (с указанием значений температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловых систем в зависимости от температуры наружного воздуха)	приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115; СП 347.1325800.2017
	Наличие паспорта вентиляционных систем	п. 14.3 СП 336.1325800.2017
	Наличие и исправность запорной арматуры	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
ХВС и ГВС	Наличие надежного крепления трубопроводов (опасный элемент при условии расположения в общедоступном месте)	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Исправность и отсутствие утечек (свищи, течи) на трубопроводах	п. 9.5.10 приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
	Наличие и целостность тепловой изоляции	п. 9.5.4 приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
	Отсутствие коррозии	п. 3.3.23 приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115; приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие повреждения, монтаж гибких подводок для воды выполнен в соответствии с требованиями	ГОСТ 6286-73; приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Наличие маркировочных стрелок, указывающих направление движения рабочей среды и обозначений, номеров оборудования, запорной, регулирующей, предохранительной арматуры	приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115; СП 347.1325800.2017
	Отсутствие течи, плотные соединения	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Наличие пломб на водомерном узле и задвижки обводной линии пожарного водопровода	п. 7.2.8 СП 30.1330.2016
	Отсутствие засора, исправность канализационного трубопровода	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
Канализация	Наличие ревизий	п.п. 8.3.22, 8.3.23 СП 30.13330.2016
	Соответствие уклона канализационных труб правилам монтажа	СП 30.13330.2012
	Наличие заглушек на ревизиях	п. 8.3.22 СП 30.13330.2016

	Отсутствие течи в местах соединений	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие неисправностей системы водостока	приложение 6 ВСН 58-88 (р)
Водосток (внешний, внутренний)	Целостность звеньев наружного водостока	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Надежность крепления водосточных труб (опасный элемент при условии расположения в общедоступном месте)	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие засора	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие ржавчины, коррозии на водосточных трубах	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие неплотного соединения и утечки на трубопроводах (свищи, течи)	приложение 7 ВСН 58-88 (р)
Отопление	Наличие и целостность тепловой изоляции	п. 9.3.7 приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
	Наличие защитных решеток (экранов) на приборах отопления в физкультурно-спортивных залах школ	п. 8.1.13 СП 31-112-2004
	Ненадежность крепления трубопроводов	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие и неисправность запорной арматуры на магистралях отопления	приложение 4 ВСН 58-88 (р)
	Отсутствие коррозии	п. 3.3.23 приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
	Отсутствие свищей на магистралях вентиляционных коробов, плотные, герметичные соединения	приложение 7 ВСН 58-88 (р); п. 9.5.2 СП 336.1325800.2017
Вентиляция	Наличие и целостность тепловой изоляции	приложение 7 ВСН 58-88 (р); п. 9.5.2 СП 336.1325800.2017
	Надежность крепления вентиляционных коробов (опасный элемент при условии расположения в общедоступном месте)	приложение 7 ВСН 58-88 (р); п. 9.4 СП 336.1325800.2017
	Отсутствие повреждений на воздуховодах (повреждения, влияющие на воздухообмен в обслуживаемых помещениях)	п.п. 9.3.3, 9.4 СП 336.1325800.2017
	Отсутствие пыли и грязи в приточных установках и воздуховодах	п.п. 9.3.3, 9.4 СП 336.1325800.2017

Примечания:

1. Периодичность личного участия в осмотре отдельных объектов проверки (элементов зданий и территорий) директор определяет самостоятельно, с учетом требований нормативных актов и складывающейся ситуации.
2. Осмотр проводится директором с соблюдением нормативно установленных требований к проведению работ с повышенной опасностью (высотные, с технологическим оборудованием и пр.).
3. Дополнительно см.:

3.1. Письмо Минкомсвязи России от 10.04.2020 № ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности)».

3.2. Нормативная регламентация комплексной безопасности образовательных организаций // Электронный справочник (https://asou-mo.ru/media/download/1308).

3.3. Антитеррористическая защищенность образовательной организации // Электронный интерактивный учебный справочник (https://asou-mo.ru/antiterroristicheskaia-zashchishchennost-obrazovatelnoi-organizatsii)